





QUADRO DE CARGAS QDLT

- ## SIMBOLOGIAS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	CIRCUITO DE FORÇA		LIMITE DE EQUIPAMENTO
	BARRAMENTO PRINCIPAL		DISPONÍVEL OU RESERVA OU PREVISÃO
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR)		FUSÍVEL COM TIPO INDICADO EM PLANTA
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 30, EM CAIXA MOLDADA E FIXO, COM OU SEM TÉRMINO AJUSTÁVEL, CONFORME INDICADO NO PROJETO		CONTATOR 30
	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 30, CONFORME NBR-IEC-60947-2		VOLTIMETRO DC (CORRENTE CONTÍNUA)
	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 20, CONFORME NBR-IEC-60947-2		AMPÉRIMETRO DC (CORRENTE CONTÍNUA)
	MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 10, CONFORME NBR-IEC-60947-2		BLOQUEIO MECÂNICO POR CADEADO
	CÉLULA FOTO ELÉTRICA		ELEMENTO DE CONEXÃO
 CHR	CHAVE ROTATIVA DE DUAS POSIÇÕES (MANUAL/AUTOMÁTICO) OU (LIGA/DESLIGA)		SENTIDO DO FLUXO DE POTÊNCIA
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, Up < 1,5kV, Vc > 275V, Im > 20kA (8/20us), Icc=10kA, CONFORME IEC-61643-1 (TIPO 2)		

03					
02					
01	INCLUSÃO PONTOS TOMADAS CFME SOLIC. PREFEITURA	06/10/23	V.F.C	J.C.C	J.C.C
00	EMISSION INICIAL	21/09/23	V.F.C	J.C.C	J.C.C
REV. N°	NATUREZA DA REVISÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

Diagramas Unifilares e Quadro de Cargas

lação Elétrica da Praça Municipal Papa João Paulo II

Responsável técnico:	
----------------------	--

Julio Cesar Copetti
CREA-RS 045.283

22

02/02


Copetti
ENGENHARIA

Rua 15 de Maio, 1401, Sala 3, Caibaté/RS
Fones: (55) 9 9948-8832
E-mail: copettiengenharia@gmail.com